



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 11/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie.

Treść pytania:

„Projekt zakłada zastosowanie odpowiednio 64 iglic odgromowych 2,5m na 89 modułów oraz 22 iglice na 36 modułów. Prosimy o weryfikację zapisów. Z naszego doświadczenia, wynika, że ilość ta jest znacznie zawyżona. Rozmieszczenie tak dużej ilości iglic na dachu nie ma żadnego technicznego uzasadnienia. Prosimy o dopuszczenie rozwiązań Wykonawcy na podstawie projektu zamiennego zgodne z normami.”

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie przygotowania oferty nie dopuszcza zmian w stosunku do ilości iglic odgromowych, ani innych elementów dokumentacji projektowej. Wszelkie rozwiązania zamienne tego rodzaju możliwe będą do wprowadzenia po zawarciu umowy, na zasadach w niej określonych.