



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
O ZNAKU ZP 13/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie.

**Treść pytania:**

*„Zwracam się z prośbą o odpowiedź czy Zamawiający dokona zmiany wymagań dotyczących paneli fotowoltaicznych w zakresie parametru Prąd  $I_{mpp}$  z 9,18 A na 9,15 A, wskazana wartość nie ma znaczenia dla działania instalacji pod względem jej wydajności oraz uzysków?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmieni parametru Prąd  $I_{mpp}$  z 9,18 A na 9,15 A.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca konstruując pytanie w powyższy sposób nie pyta o dopuszczenie paneli o innym parametrze Prądu  $I_{mpp}$ , lecz o zmianę parametru wynikającego z dokumentacji projektowej, na co Zamawiający nie wyraża zgody.