



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
O ZNAKU ZP 13/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie.

**Treść pytania:**

*„Zwracam się z uprzejmą prośbą o zweryfikowanie zapisów dotyczących wymagań paneli fotowoltaicznych w zakresie Prąd  $I_{mpp}$  oraz napięcia  $V_{mpp}$ .*

*Z procesu doboru paneli fotowoltaicznych wynika, iż w przypadku, w którym wartość  $I_{mpp}$  jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego wartość  $V_{mpp}$  jest niezgodna i odwrotnie, wobec wspomnianego weryfikacja zapisów wydaje się konieczna?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż biorąc pod uwagę zapis w wymaganiach Zamawiającego, iż dopuszcza on moduły z tolerancją dodatnią mocy powyższe parametry nie stoją w sprzeczności z pozostałą częścią dokumentacji.