

Nr obwodu	01	02	03	1		2			3		4	5	6	7	8
Pi [kW]	39,42	–	–	0,830		0,582			0,484		0,434	0,013	0,009	0.045	
Przeznaczenie	Zasilanie z tablicy TE32	Kontrola napięcia	Ochronnik przepięciowy	Oświetlenie ogólne								Oświetlenie nocne		Oświetlenie ewakuacyjne "na ciemno"	Obwód ster. oświetleniem
				Sale 2.4,2.9, 2.10,2.13, 2.14	Brudownik 2.3 Przed. 2.3A	Sala 2.6–7 Sala 2.11 Pom.2.6A	Łazienka 2.5	Łazienka 2.8	Sala 2.12 Sala 2.16	Łazienka 2.15	Korytarz 2.2	Korytarz 2.2	Sale chorych		

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowe 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW	EDYCJA:	DATA 01.2013r.
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PODGÓRZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW	BRANŻA ELEKTRYCZNA	FAZA PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAWILONU IV ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE	SKALA	NR RYS. E-24 Ark.1/3
TEMAT RYS.	TABLICA TE33. SCHEMAT STRUKTURALNY		

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Wojciech Wieczorek Upr. nr 361/90	inż. Maria Światłoń Upr. nr 230/78	mgr Wiktor Wieczorek

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA. Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com