

Nr obwodu	01	02	03	1	2	3	4	5	6
Pi [kW]	13,75	–	–	4,45	2,75	2,75	3,00	0,50	–
Przeznaczenie	Zasilanie z By-pass'u BP	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Tablica komputerowa parter	Tablica komputerowa parter	Tablica komputerowa parter	Szafa sieci strukturalnej piwnica pom.-1.22	Gniazda wtyczkowe piwnica pom.-1.10	Rezerwa

UWAGI:

1. Rozdzielnica 3 rzędowa typu XL3 160 Legrand:
   - wym. 600x575x147mm
   - wyk. naścienne, metalowe
   - drzwi metalowe, płaskie
   - IP40
2. odpływy opisać zgodnie ze schematem strukturalnym.

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowe 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW	EDYCJA:	DATA 01.2013r.
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PODGÓRZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW	BRANŻA ELEKTRYCZNA	FAZA PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAWILONU IV ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE	SKALA	NR RYS. E-28
TEMAT RYS.	TABLICA NAPIĘCIA GWARANTOWANEGO TUPS. SCHEMAT STRUKTURALNY		

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Wojciech Wieczorek Upr. nr 361/90	inż. Maria Światłoń Upr. nr 230/78	mgr Wiktor Wieczorek

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA. Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com