

Nr obwodu	01	02	03	1		2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
Pi [kW]	24,33	–	–	0,83		0,466		0,644		0,768		0,013	0,006	0,063	0,012	–	0,6	0,8	0,8
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielnicy RG	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie ogólne								Oświetlenie nocne		Oświetlenie awaryjne		Obwód ster. oświetleniem	Oświetlenie tarasu	Gn. wtyczk. w zest. nad łóżkami pacjentów	
				Sale 1.31, 1.35–36,1.39 1.40	Przeds. 1.43A WC 1.43	Sale 1.34 1.37	Łazienka 1.33	Sale 1.38 1.42 Mag. 1.44	Łazienka 1.41	Korytarz 1.45	Korytarz 1.46	Korytarz 1.45	Pokoje chorych	Oświetlenie ewakuacyjne "na ciemno"	Oświetlenie kierunkowe "na jasno"			Sala 1.31	Sala 1.31

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowe 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PODGÓRZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAWILONU IV ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE
TEMAT RYS.	TABLICA TE21. SCHEMAT STRUKTURALNY

EDYCJA:		DATA	01.2013r.
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	FAZA	PW
SKALA		NR RYS.	E-14 Ark.1/2

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Wojciech Wieczorek Upr. nr 361/90	inż. Maria Światłoń Upr. nr 230/78	mgr Wiktor Wieczorek

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA. Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com