

Nr obwodu	6		7	8		11	12	13	14	15	16	17
Pi [kW]	0,718		0,037	0,044		1,5	1,5	1,2	2,1	1,0	0,5	1,0
Przeznaczenie						Obwody gniazd wtyczkowych				Urządzenia słaboprądowe		
	Korytarz −1.27	Klatka schodowa −1.2	Oświetlenie ewakuacyjne "na ciemno"	Oświetlenie kierunkowe "na jasno"		Pom. −1.3, −1.4, −1.5	Pom. −1.6, −1.7, −1.8	Pom. −1.9, −1.25, −1.26	Pom. −1.21, −1.22, −1.24, −1.27	Szafa RTV-SAT	Centrala alarm. dla KD	Centrala − kontr. dostępu
										Pom. −1.22	Pom. −1.22	Pom. −1.22

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowe 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	TABLICA TE01. SCHEMAT STRUKTURALNY	EDYCJA:	DATA 01.2013r.
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PODGÓRZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW	BRANŻA ELEKTRYCZNA	FAZA PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAWILONU IV ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE	SKALA	NR RYS. E-06 Ark.2/2
TEMAT RYS.	TABLICA TE33. SCHEMAT ZASADNICZY STEROWANIA OŚWIETLENIEM		

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Wojciech Wieczorek Upr. nr 361/90	inż. Maria Światłoń Upr. nr 230/78	mgr Wiktor Wieczorek

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA. Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com