

UWAGI:

1. Rozdzielnica 5 rzędowa typu XL3 160 Legrand:
   - wym. 995x670x140mm
   - wyk. wnękowe
   - drzwi metalowe, płaskie
   - IP40
2. odpływy opisać zgodnie ze schematem strukturalnym.

Nr obwodu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	29
Pi [kW]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,8	1,5	1,5	1,8	1,0	1,0	0,02	1,0	0,5	0,06
Przeznaczenie	Obwody gniazd wtyczkowych w zestawach nad łóżkami pacjentów								Obwody gniazd wtyczkowych						Obwody siły			
	Sale 2.35, 2.36	Sale 2.35, 2.36	Sale 2.39, 2.40	Sale 2.39, 2.40	Sale 2.34, 2.37	Sale 2.34, 2.37	Sale 2.38, 2.42	Sale 2.38, 2.42	Sale 2.32, 2.35, 2.36	Sale 2.39, 2.40, 2.43a	Sale 2.33, 2.34, 2.37	Sale 2.38,2.41, 2.42, 2.44	Sale 2.32,2.35, 2.36,2.39,2.40, 2.45	Sale 2.34, 2.37,2.38, 2.42,2.45	Pom. 2.43	Centrala oddymiania	Szafka teletechniczna RTVSAT	Ogrzewanie wpustów dachowych
									Gniazda wt. dla TV i przy umywalkach									

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowe 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW	EDYCJA:	DATA 01.2013r.
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PODGÓRZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW	BRANŻA ELEKTRYCZNA	FAZA PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAWILONU IV ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE	SKALA	NR RYS. E-20 Ark.2/2
TEMAT RYS.	TABLICA TE31. SCHEMAT STRUKTURALNY		

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Wojciech Wieczorek Upr. nr 361/90	inż. Maria Światłoń Upr. nr 230/78	mgr Wiktor Wieczorek

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA. Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com