



Nr obwodu	01	02	03	1	2	3
Pi [kW]	2,75	–	–	1,0	1,0	0,5
Przeznaczenie	Zasilanie z tablicy TUPS	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Obwody gniazd wtyczkowych		Zasilacz syst. wideodomof.
				Pom. 2.7 Pom. 2.8	Pom. 2.24 Pom. 2.26	

**UWAGI:**

- Rozdzielnica 3 rzędowa typu XL3 160 Legrand:
  - wym. 695x670x140mm
  - wyk. wewnętrzne
  - drzwi metalowe, płaskie
  - IP40
- odtępy opisać zgodnie ze schematem strukturalnym.

karpla konsulting sp. z o.o., ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, [karpla@karpla.pl](mailto:karpla@karpla.pl), tel/fax +48 12 4220367

karpla konsulting	<b>INWESTOR</b> ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW		<b>EDYCJA:</b>	<b>DATA</b> 01.2013r.
	<b>LOKALIZACJA</b> DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PODGORZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW		<b>BRANŻA</b> ELEKTRYCZNA	<b>FAZA</b> PW
	<b>PROJEKT</b> PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAVILONU IV ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE		<b>SKALA</b>	<b>NR RYS.</b> E-31
	<b>TEMAT RYS.</b> TABLICA KOMPUTEROWA TK3. SCHEMAT STRUKTURALNY			
<b>PROJEKTANT</b> mgr inż. Wojciech Wleczorek Upr. nr 361/90		<b>SPRAWDZAJĄCY</b> inż. Maria Światłoń Upr. nr 230/78		<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b> mgr Wiktor Wleczorek
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKUCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)				