



Nr obrotu	01	02	03	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
Pr [kW]	37,29	—	—	0,830	0,56	0,484	0,434	0,013	0,009	0,03		0,8	0,8
Przeznaczenie	Zestaw z toboły T22	Kontrola napięcia	Ochronnik przepięciowy	Oświetlenie ogólne				Oświetlenie nocne				Ośrodek ster. oświetleniem	
	Sala 1,4, 1,9	Budynki	Sala 1,6-7	Łazienka 1,3	Łazienka 1,5	Łazienka 1,8	Sala 1,12	Łazienka 1,15	Korytarz 1,2	Korytarz 1,2	Sala 1,6	Oświetlenie ewakuacyjne "na ciemno"	
	1,10,1,13, 1,14	Pozostałe 1,3A	Pom. 1,6A									Sala 1,4, 1,9	Sala 1,4, 1,9
												Odk. gr. w zestawie z mod. łóżkami	

WNIOSITOR	ZAKŁAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW	ENRGJKA	DATA
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 11/476, OBR. 59 PODGORZE UL. WIELICKA 267 KRAKÓW	BRANŻA	01.2013r.
PROJEKT	PRZEDSIĘWZIĘcie ROZBUDOWA WYRZĄD Z ZADUROWA BALKONOWIPANILIONU IV ZAKŁADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE	ELKTRICZNA	
TYTUŁ PROJEKTU	TABLICA TE23. SCHEMAT STRUKTURALNY	SKALA	
		NR RIS.	E-18 Ark.1/2

PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Wierczok Upr. nr 361/90	SPRAWDZAJĄCY inż. Maria Świątko Upr. nr 230/78	ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr Wiktoria Wierczok
---	---	---