



Nr obwodu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Pi [kW]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,8	1,5	1,5	1,8	1,0	1,0	0,02	0,5	0,1
Przeznaczenie	Obwody grzdz wylczkowych w zeslawach nad lczkami poceniów																Soczko teletechniczne RITSAT
	Sole 1,35, 1,36	Sole 1,35, 1,36	Sole 1,39, 1,40	Sole 1,39, 1,40	Sole 1,34, 1,37	Sole 1,34, 1,37	Sole 1,36, 1,42	Sole 1,38, 1,42	Sole 1,31, 1,35, 1,36, 1,43	Sole 1,39, 1,40, 1,43	Sole 1,33, 1,34, 1,37	Sole 1,38, 1,41, 1,42, 1,44	Sole 1,31, 1,35, 1,36, 1,39, 1,40, 1,45	Sole 1,34, 1,37, 1,38, 1,42, 1,45	Pom. 1,43	Jednostka ster. monitoringu oporw okonnych	
	Grzadz w l. dla TV i przy umywalkach																

INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUNCTWO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW

LOKALIZACJA DZ NR EW. 114/16, OBR. 59 PRODOGORZE

PROJEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONOW PAMIOTOWI W ZAKŁADU OPIEKUNCTWO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE

TEMAT PRZ. TABLICA TE21. SCHEMAT STRUKTURALNY

PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Wleczek
Up. nr 36190

SPRAWDZAJĄCY inż. Maria Świąlich
Up. nr 23078

ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr Wiktor Wleczek

EDYCJA: DATA 01.2013r.

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

SKALA: NR RTG. E-14 AK.2/2

WYKAZIE PRACY AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKOWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORKÓW ZABRONIONA Podana praca

O prawie udzieleni prawni podawany z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)