



Nr obwodu	01	02	03		2	3	3	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19
P1 [kW]	73,44	—	—		6,4	6,3		1,0	1,0	1,0	0,794	0,678	0,496	0,434	0,013	0,005	0,036	0,036	
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielni RG	Kontrola napędów	Ochrona przeciwpożarowo	Zasilanie tablicy TE13	Zmieszanie Pom. 025	Kuchnia el. Pom. 026	Wentylatory Pom. 025, 026	Zasilacz instalacji S4P	Centrała – kontroler dostępu	Centrała – kontroler dostępu	Hol 016 S01 018, 022 S01 028	S01 023, 024 S01 027	Pom. 019-020 S01 021	Korytarz 04	Korytarz 04	S01 021 S01 022	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne

INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUNCTWA LEŚNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-665 KRAKÓW

LOKALIZACJA DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PRODOGORZE

PROJEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONOWYCH PAVILIONÓW W ZAKŁADU OPIEKUNCTWA LEŚNICZEGO W KRAKOWIE

TEMAT PRZ. TABLICA TE12. SCHEMAT STRUKTURALNY

PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Wleczek
Up. nr 36190

SPRAWDZAJĄCY inż. Małgorzata Świątko
Up. nr 23078

ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr Wiktor Wleczek

WZGLĘDNE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKOWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORKÓW ZABRONIONA. Podane prawne

O prawie udzielenia projektu pobranego z dnia 04.02.1964r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1964r.)

EDYTOR DATA 01.2013r.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

SKALA 1:1

NR PRZ. E-10 AK.1/2