

Nr obwodu	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Pi [kW]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	2,1	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Przeznaczenie	Obwody gniazd wtyczkowych w zestawach nad łóżkami pacjentów								Obwody gniazd wtyczkowych									
	Sala 2.19	Sala 2.20	Sala 2.22	Sala 2.23	Sala 2.21	Sala 2.21	Sala 2.30	Sala 2.30	Sale 2.17a, 2.19, 2.20, 2.22 Gniazda wt. dla TV, umyw.	Sale 2.21, 2.23, 2.29, 2.30	Sale 2.19–2.23, 2.30	Pom. 2.18	Pom. 2.18	Pom. 2.24, 2.25	Pom. 2.26	Pom. 2.27	Pom. 2.27, 2.28	Pom. 2.28

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowe 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW	EDYCJA:	DATA 01.2013r.
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PODGÓRZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW	BRANŻA ELEKTRYCZNA	FAZA PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAWILONU IV ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE	SKALA	NR RYS. E-22 Ark.2/3
TEMAT RYS.	TABLICA TE32. SCHEMAT STRUKTURALNY		

PROJEKTANT
mgr inż. Wojciech Wieczorek
Upr. nr 361/90

SPRAWDZAJĄCY
inż. Maria Światłoń
Upr. nr 230/78

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr Wiktor Wieczorek

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA. Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com