



- UWAGI:
- Rozdzielnica 6 rzędowa typu XL3 160 Legend:
 - wym. 1145x670x140mm
 - wyk. węglowe
 - drzwi meliowane, płaskie
 - IP40
 - odłwy opisac zgodnie ze schematem strukturalnym.

Nr obwodu	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Pr [kW]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Przeznaczenie	Obwody gniazd wyczkowych w zestawach pod łózkami pościelów						Sale 1,17a, 1,19, 1,21, 1,22, Głozzoa w. dło IV, umywni	Sale 1,2, 1,19, 1,21, 1,22	Obwody gniazd wyczkowych						
	Sala 1,19	Sala 1,19	Sala 1,22	Sala 1,22	Sala 1,21	Sala 1,21			Pom. 1,18	Pom. 1,18	Pom. 1,24, 1,25	Pom. 1,26, 1,29	Pom. 04, 032	Pom. 04, 032	Pom. 04, 032

INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUNCTWO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-665 KRAKÓW

LOKALIZACJA DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PRODOGORZE

PROJEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONOW PANTIONU IV ZAKŁADU OPIEKUNCTWO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE

TEMAT PRZ. TABLICA TE22. SCHEMAT STRUKTURALNY

PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Wieszczek
Upr. nr 361/90

SPRAWDZAJĄCY inż. Małgorzata Świątko
Upr. nr 230/78

ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr Wiktor Wieszczek

WYSZKIE PRACOWNIE AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE - REPRODUKOWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORKÓW ZABRONIONA. Podana prawnie

O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 14.02.1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)