

UWAGI:

1. Rozdzielnica 6 rzędowa typu XL3 160 Legrand:
   - wym. 1145x670x140mm
   - wyk. wnękowe
   - drzwi metalowe, płaskie
   - IP40
2. odlywy opisać zgodnie ze schematem strukturalnym.

Nr obwodu	30	31	32	33
Pi [kW]	1,0	1,0	0,3	0,02
Przeznaczenie	Zasilanie inst. słaboprądowych			Ogrzewanie wpustów dachowych
	Centrala oddymiania	Zasilacz instalacji SAP	Zasilacz syst. przywoławcz.	

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW	EDYCJA:	DATA 01.2013r.
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PODGÓRZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW	BRANŻA ELEKTRYCZNA	FAZA PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAWILONU IV ZAKŁADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE		
TEMAT RYS.	TABLICA TE33. SCHEMAT STRUKTURALNY	SKALA	NR RYS. E-24 Ark.3/3

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Wojciech Wieczorek Upr. nr 361/90	inż. Maria Światłoń Upr. nr 230/78	mgr Wiktor Wieczorek

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com