

Nr obwodu	01	02	03	1		2			3		4	5	6	6	6	9	10
Pi [kW]	16,48	–	–	0,648		0,928			1,059		0,008	0,006	0,525	0,735	0,093	0,06	
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielnicy RG	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oswietlenie ogólne							Oswietlenie nocne		Oswietlenie Klatka schodowa 045,1.47 2.47	Oswietlenie Klatka schodowa 046,1.30 2.31	Oswietlenie awaryjne		
				Sale 033,034 Sala 034A,037	Magaz. 041–043	Sale 035, 036 Lek. 031a	Laz. 030 Lek. 031a	Laz. 038	Korytarz 029	Przedsionki 032,044 Hol 031	Korytarz 032	Pokoje chorych			Oswietlenie ewakuacyjne "na ciemno"	Oswietlenie kierunkowe "na jasno"	Obwód ster. oswietleniem

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowe 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW	EDYCJA:	DATA 01.2013r.
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PODGÓRZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW	BRANŻA ELEKTRYCZNA	FAZA PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAWILONU IV ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE	SKALA	NR RYS. E-08 Ark.1/2
TEMAT RYS.	TABLICA TE11. SCHEMAT STRUKTURALNY		

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Wojciech Wieczorek Upr. nr 361/90	inż. Maria Światłoń Upr. nr 230/78	mgr Wiktor Wieczorek

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA. Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com