

Nr obwodu	01	02	03	1				2			3	4	5	6	7	8
Pi [kW]	37,76	–	–	0,794				1,064			0,372	0,014	0,014	0,496	0,067	
Przeznaczenie	Zasilanie z tablicy TE12	Kontrola napięcia	Ochronnik przepięciowy	Oświetlenie ogólne								Oświetlenie nocne		Oświetlenie Klatka schodowa 01, 1.1 ,2.1	Oświetlenie ewakuacyjne "na ciemno"	Obwód ster. oświetleniem
				Sale 05,09 Sale 09A,012	Brudownik 02 Przeds.03	Przeds. WC 013	WC 013A	Sale 06,07 Sale 010,011 Sala 015	Łazienka 08	Łazienka 014	Korytarz 04	Korytarz 04	Sale chorych			

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowe 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW	EDYCJA:	DATA 01.2013r.
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PODGÓRZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW	BRANŻA ELEKTRYCZNA	FAZA PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAWILONU IV ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE	SKALA	NR RYS. E-12 Ark.1/2
TEMAT RYS.	TABLICA TE13. SCHEMAT STRUKTURALNY		

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Wojciech Wieczorek Upr. nr 361/90	inż. Maria Światłoń Upr. nr 230/78	mgr Wiktor Wieczorek

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA. Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com