



Nr obwodu	01	02	03	1	2	3	4
Pi [kW]	4,40	-	-	1,5	1,0	1,0	0,5
Przeznaczenie	Zasilanie z tablicy TUPS	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Obwody gniazd wtyczkowych			Zasilacz syst. wideodomof.
				Pom. 0.17	Pom. 0.19 Pom. 0.21	Pom. 0.31 Pom. 0.31a	

UWAGI:

- Rozdzielnica 3 rzędowa typu XL3 160 Legrand:
 - wym. 695x670x140mm
 - wyk. węgłowe
 - drzwi metalowe, płaskie
 - IP40
- odtępy opisać zgodnie ze schematem strukturalnym.

karpla konsulting sp. z o.o., ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

karpla konsulting	INWESTOR	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW		EDYCJA:	DATA
	LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PODGORZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW		BRANŻA	FAZA
	PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAVILONU IV ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE		ELEKTRYCZNA	PW
	TEMAT RYS.	TABLICA KOMPUTEROWA TK1. SCHEMAT STRUKTURALNY		SKALA	NR RYS.
	PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Wiczeorek Upr. nr 361/90		SPRAWDZAJĄCY inż. Maria Światłoń Upr. nr 230/78	
			ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr Wiktor Wiczeorek		

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)