

OZNACZENIA:

- oprawa nastropowa – TR228.OP, 2xT5 28W, IP44
- oprawa nastropowa – TR249.OP, 2xT5 49W, IP44
- oprawa nastropowa – CO1 236 EVG, 2xT8 36W, IP65
- oprawa nastropowa – CO1 136 EVG, 1xT8 36W, IP65
- oprawa nastropowa – UNO 218, 2xTC-L 18W, IP44
- oprawa nastropowa – SD 418, 4xT8 18W, IP40
- oprawa do montażu w ścianie – ERA LED
- Kinkiet – Jupiter Mini 2, 2xTwist Mini 11W, IP44
- naświetlacz halogenowy 150W wyposażony w wyłącznik zmierzchowy i czujnik ruchu
- naświetlacz metalohalogenowy PD2 150W, IP65

UWAGA:
Oprawy oświetleniowe firmy ES-SYSTEM

- oprawa wyposażona w moduł awaryjny
- oprawa awaryjna – VERSO HO 1LED
- oprawa awaryjna – VERSO HO 4LED
- oprawa awaryjna – MONITOR LED IP65
- oprawa ewakuacyjna – MONITOR 1 LED IP65
- oprawa ewakuacyjna – MONITOR 2 LED IP65
- tablica elektryczna
- Tablica sterowania oświetlenia
- Wentylatory łazienkowe Wt sterowane ze światłem
- Przewody układane w tynku ścianach lub w suficie
- Przewód sterowniczy układany w tynku w ścianach lub w suficie
- Przewody układane w rurach peszel w posadzce w warstwie wylewki
- nr obwodu elektrycznego
- nr oprawy awaryjnej w systemie monitoringu

- przycisk sterowniczy
- wyłącznik instalacyjny
- wyłącznik instalacyjny szczelny
- wyłącznik instalacyjny schodowy
- wyłącznik instalacyjny świecznikowy
- wyłącznik instalacyjny schodowy szczelny
- wyłącznik instalacyjny krzyżowy
- Czujnik ruchu LUXOMAT PD3N-1C-SM
- Czujnik ruchu LUXOMAT PD3N-1C-SM (micro)

UWAGI:

1. Instalacje elektryczne oświetlenia wykonać przewodami YDY 750V.
2. W pomieszczeniu rozdzielni głównej i istniejącej wentylatorni instalacją wykonać jako natynkową a kable i przewody układać na drabinkach lub w korytach kablowych. W pozostałych pomieszczeniach instalacja wykonać jako podtynkową.
3. Przejścia kabli i przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w atestowanych przepustach o odporności ogniowej jak przegrody.
4. W sanitariatach, umywalniach i pom. technicznych zastosować osprzęt instalacyjny szczelny min. IP44.

OBIEKT	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 28 I 30663 KRAKÓW
LOKALIZACJA	UL. WIELICKA 30 KRAKÓW
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
RODZAJ	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA, PIWNICA
PROJEKTOWAŁ	SPRAWDZIŁ(A)
mgr inż. Maja Kamińska-Jarosz	mgr inż. Maria Świątek
Upr. nr 39/80	Upr. nr 23/95
ZESTAWIŁ PROJEKTANCI	
mgr Mikołaj Kamiński	

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com