

Nr obwodu	01	02	03		2	3	4	5	6	11	12			13	14	15	16	17	18	19
Pi [kW]	73,90	–	–		6,4	5,3		1,0	1,0	0,844	0,564			0,744	0,434	0,012	0,003	0,035	0,008	
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielnicy RG	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Zasilanie tablicy TE23	Obwody siły					Oświetlenie ogólne						Oświetlenie nocne		Oświetlenie awaryjne		
					Zmywarka Pom. 025	Kuchnia el. Pom. 026	Wentylatory Pom. 025,026	Centrala – kontroler dostępu		Sale 1.19,1.22 Kuchn.1.27,1.28	Sale 023,024 Sale 028	WC 1.17	Przedsionek WC 1.17A	Dyz. 1.24,1.25 Gab.lek.1.26 Swietl. 1.29	Korytarz 1.2	Korytarz 1.2	Sale pacj.	Oświetlenie ewakuacyjne "na ciemno"	Oświetlenie kierunkowe "na jasno"	Obwód ster. oświetleniem

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowe 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PODGÓRZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAWILONU IV ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE
TEMAT RYS.	TABLICA TE22. SCHEMAT STRUKTURALNY

EDYCJA:		DATA	01.2013r.
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	FAZA	PW
SKALA		NR RYS.	E-16 Ark.1/2

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Wojciech Wieczorek Upr. nr 361/90	inż. Maria Światłoń Upr. nr 230/78	mgr Wiktor Wieczorek

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA. Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com