E-E
skala 1:50



G-G
skala 1:50



zbrojenie górą
zbrojenie dołem
g+d- zbrojenie górą i dołem

G'-G'
wieszaki montażowe
skala 1:50



C-C
skala 1:50



zbrojenie zewnątrz
zbrojenie wewnątrz
w+z - zbrojenie wewnątrz i zewnątrz

D-D
skala 1:50



Nadproże N-1
skala 1:50

Nadproże N-2
skala 1:50



1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYKONAWCA JEZT BEZWZGLĘDNIE ZOBOWIĄZANY :
   a) SPRAWDZIĆ ELEMENTY ZAKRYTE I POTWIERDZIĆ ICH ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI.
   b) WYKONAĆ ODKRYWKI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I ICH INWENTARYZACJĘ KONSTRUKCYJNEJ TJ.
   –OKREŚLIĆ WYMIARY, GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA I ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH SŁUPÓW PRZEWIĄZKI
   – OKREŚLIĆ ILOŚĆ I RODZAJ ZBROJENIA NADZIEMNEJ CZĘŚCI SŁUPÓW PRZEWIĄZKI
   – ZDEMONTOWAĆ OCIEPLENIE I TYNKI W CELU OKREŚLENIA RODZAJU KONSTRUKCJI I WIELKOŚCI ELEMENTÓW NOŚNYCH PRZEWIĄZKI (BELKI, PODCIĄGI I STROPY).
3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
4. POZOSTAŁE ELEMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY. ORAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
5. OTULINA PRZY PŁYCIE DENNEJ SZYBU WINDOWEGO 5CM, POZOSTAŁE 3CM.
6. WYMIARY ZBROJENIA PODANO PO OBWODZIE ZEWNĘTRZNYM
7. PRĘTY NR 3,4,13 DOCIĄĆ W RAZIE POTRZEBY DO WNĘK POD WIESZAKI MONTAŻOWE
8. ROZMIESZCZENIE WIESZAKÓW MONTAŻOWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA WINDY
9. PRĘTY NR 3 DOCIĄĆ W MIEJSCU OTWORU DRZWIOWEGO ZACHOWUJĄC MIN. GRUBOŚĆOTULINY.
10. PRĘTY NR 18 ZASTOSOWAĆ PRZY KAŻDYM OTWORZE DRZWIOWYM – PRZEKRÓJ C–C.
11. Z PŁYTY DENNEJ SZYBU WINDOWEGO WYPUŚCIĆ STARTERY WG RYS. PW–04
12. PRZEKRÓJ E–E JAK NA RYSUNKU ARCHITEKTONICZNYM.
13. DOPASOWAĆ DO PRĘTA NR 6–WIESZAK MONTAŻOWY, PŁASKOWNIK 5X40MM L =200MM
14. DOCIĄĆ PRĘTY W MIEJSCU OTWORU WENTYLACYJNEGO.
15. PODBICIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH NALEŻY WYKONAĆ ODCINKAMI POPRZEZ PODLANIE BETONEM. DŁUGOŚĆ ODCINKÓW DO JEDNETAPOWEGO WZMOCNIENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PO PO OKREŚLENIU GŁĘBOKOŚCI I SEROKOŚCI FUNDAMENTÓW, RODZAJU GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIE I POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH.

BETON KONSTRUKCYJNY:
C25/30 (B30)
C16/20 (B20) -PODBICIE FUND.
C12/15 (B15) - BETON WYRÓWNAWCZY
OTULINA:
- FUNDAMENTY: 50mm
- ELEMENTY POZOSTAŁE: 30mm
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN i A-0
STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR

karpla konsulting sp. z o.o, ul. Brzozowa 17/16, 31-059 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków	EDYCJA	DATA 01.2012
LOKALIZACJA	dz. nr 1347/1 obr 39 Podgórze ul. Wielicka 267 , Kraków	FAZA	
PROJEKT	Przebudowa i rozbudowa wraz z zabudową balkonów pawilonu IV Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	BRANŻA KONSTR.	PW
TEMAT RYS.	WINDA W OSIACH E' I D'	SKALA 1:50	NR RYS. PW.05

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Marek Jarosz Upr. Bud. MAP/0087/POOK/09	mgr inż. Andrzej Pałonek Upr. Bud. 338/2002	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)