



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU
ZP 9/2016**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym w Krakowie.

Treść pytania:

„Węzeł cieplny wchodzi w zakres przetargu czy jest poza zakresem jak opisano w projekcie?”

Odpowiedź:

Węzeł cieplny jest poza zakresem postępowania.

Treść pytania:

„Przyłącz CO należy wycenić według przedmiaru, czy ten zakres wykonuje MPEC Kraków?”

Odpowiedź:

Zakres ten wykona MPEC Kraków.

Treść pytania:

„Czy z umywalkami należy wycenić także półnogi porcelanowe?”

Odpowiedź:

Tak, należy wycenić także półnogi porcelanowe.

Treść pytania:

„Umywalki, pisuary, bidet będą montowane bezpośrednio na ścianie czy należy doliczyć stelaże metalowe?”

Odpowiedź:

Należy doliczyć stelaże metalowe dla umywarek, pisuarów i bidetów.

Treść pytania:

„Miski ustępowe mają być typu kompakt czy wiszące ze stelażami?”

Odpowiedź:

Miski ustępowe mają być wiszące ze stelażami.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

„Jaki sterownik należy wycenić w poz, nr 6.8 przedmiaru instalacji wewnętrznych „Kalk Ind. Sterownik” -1szt. (prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?”

Odpowiedź:

Wszystkie podstawowe funkcje zostały zawarte opisane w opisie technicznym instalacji sanitarnych wewnętrznych Część B Instalacja Centralnego Ogrzewania pkt 4 System pomiarów. Należy dobrać urządzenie, które posiada wszystkie wskazane funkcje, może to być np. system DigiENERGY lub równoważny.

Treść pytania:

„Jaki sterownik należy wycenić w poz, nr 6.16 przedmiaru instalacji wewnętrznych „Kalk Ind. Montaż sterownika z okablowaniem” -1szt. (prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?”

Odpowiedź:

Wszystkie podstawowe funkcje zostały zawarte opisane w opisie technicznym instalacji sanitarnych wewnętrznych Część B Instalacja Centralnego Ogrzewania pkt 4 System pomiarów. Należy dobrać urządzenie, które posiada wszystkie wskazane funkcje, może to być np. system DigiENERGY lub równoważny.

Treść pytania:

„Jaką armaturę należy wycenić w poz, nr 7,29 przedmiaru instalacji wewnętrznych „Armatura specjalistyczna umywalkowa z mieszaczem typ w proj. archit.” - 42 kpl. (prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?”

Odpowiedź:

Armatura specjalistyczna umywalkowa w umywalniach personelu: Armatura elektroniczno-hybrydowa np. Rada Insight 100 z mieszaczem z chromowanego mosiądzu, Firma Rada Armatura lub równoważna.

Armatura specjalistyczna umywalkowa w sanitariatach dla pacjentów: Armatura elektroniczno-hybrydowa np. Rada Insight 100 z mieszaczem z chromowanego mosiądzu, Firma Rada Armatura lub równoważna.

Armatura specjalistyczna umywalkowa w sanitariatach dla NP: Armatura elektroniczno-hybrydowa np. Rada Insight 300 z mieszaczem z chromowanego mosiądzu, Firma Rada Armatura lub równoważna.

Szczegółowy opis armatury specjalistycznej znajduje się w części opisowej instalacji sanitarnych wewnętrznych Część A Instalacje Wodno-Kanalizacyjne.

Treść pytania:

„Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe mają być standardowe, czy np. sterowane elektronicznie?”

Odpowiedź:

Baterie zlewozmywakowe mają być standardowe. Baterie umywalkowe wg odpowiedzi do pkt 8.





Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

„Jaki zestaw należy wycenić w poz, nr 7.37 przedmiaru instalacji wewnętrznych „Zestaw natryskowy typu ciężkiego” - 32 kpl. (prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?”

Odpowiedź:

Głowice natryskowe w sanitariatach dla NP – np. Zestaw natryskowy Rada EV z ruchomym kolaniem zasilającym w wykonaniu ciężkim firmy Rada Armatura lub równoważna.

Treść pytania:

„Jaką baterię należy wycenić w poz, nr 7,41 przedmiaru instalacji wewnętrznych „Bateria natryskowa, Dn 15 mm” -13szt. (prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?”

Odpowiedź:

Głowice natryskowe w umywalniach personelu – np. Głowica natryskowa Rada VR 106 z chromowanego mosiądzu z filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej firmy Rada Armatura lub równoważna.

Głowice natryskowe w sanitariatach dla pacjentów – np. Głowica natryskowa Rada VR 106 z chromowanego mosiądzu z filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej firmy Rada Armatura lub równoważna.

Treść pytania:

„Jakie wyposażenie należy wycenić w poz, nr 7.44 przedmiaru instalacji wewnętrznych „Kalk ind. Montaż wyposażenia dla osób niepełnosprawnych” -31 kpl. (prosimy o podanie zestawienia ilości poręczy ,siedzisk itd..., oraz parametry techniczne) ?”

Odpowiedź:

Wyposażenie sanitariatów należy wycenić w kosztorysie budowlanym a w kosztorysie instalacji wewnętrznych należy pozycję „montaż wyposażenia dla osób niepełnosprawnych” wyzerować.

Poprawne ilości wyposażenia sanitariatów:

- poręcze umywalkowe - 62 szt.
- poręcze przy wc - 62 szt.
- poręcze prysznicowe - 52 szt.
- siedzisko kąpielowe - 23 szt.
- dozownik mydła - 79 szt.
- podajnik ręczników papierowych - 74 szt.
- podajnik na papier toaletowy - 74 szt.

Treść pytania:

„Jaki zawór należy wycenić w poz, nr 7.48 przedmiaru instalacji wewnętrznych „Zawór odcinający z zaworem zwrotnym antyskażeniowym dn 80” -1szt. (prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?”

Odpowiedź:

Należy wycenić zawór antyskażeniowy typu BA o średnicy dn 80.



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

„W przedmiarze instalacji wewnętrznych ujęto 309 szt. grzejników, a zaworów grzejnikowych 407szt., prosimy o wyjaśnienie jakie ilości należy ująć w ofercie?”

Odpowiedź:

Należy przyjąć 309 zaworów grzejnikowych.

Treść pytania:

„W jakiej pozycji przedmiaru i jaką ilość grzejnikowych głowic termostatycznych należy ująć w ofercie (prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?”

Odpowiedź:

Głowice termostatyczne znajdują się w pozycji 6.2 Montaż głowic termostatycznych. Należy przyjąć 28 głowic termostatycznych (do grzejników w piwnicach).

Treść pytania:

„W której pozycji przedmiaru i jakie płuczki-dezynfekторы należy wycenić, ujęte w zestawieniu materiałów kanalizacji sanitarnej w poz. nr 44 „Płuczka-dezynfektor-komplet, syfon wg wytycznych producenta 6 szt.” (prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?”

Odpowiedź:

Płuczko-dezynfektor zalicza się do ruchomego wyposażenia budynku i nie stanowi przedmiotu zamówienia.