



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU
ZP 9/2016**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym w Krakowie.

Treść pytania:

„1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Czy warunki określone w SIWZ, dotyczące posiadanie wiedzy i doświadczenia mogą być spełnione łącznie na jednej robocie budowlanej, czy też Zamawiający wymaga odrębnych robót budowlanych dla każdego zakresu?”

Odpowiedź:

Warunek ten może być spełniony na jednej robocie budowlanej.

Treść pytania:

„2. Brak w udostępnionych przedmiarach zbrojenia płyty fundamentowej wg. rys. K8 to jest Zbrojenie górne płyty fundamentowej_budynek B w ilości 22,80 t. Prosimy o informację jaką ilość zbrojenia płyty fundamentowej przyjąć do wyceny wg. przedmiaru czy wg. dokumentacji?”

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wartości:

- zbrojenie Ø12mm – 29,58 t - poz. nr 20,
- zbrojenie Ø16mm – 13,30 t – poz. nr 21,
- zbrojenie Ø20mm – 5,02 t – poz. nr 22.

Treść pytania:

„3. Brak w udostępnionych przedmiarach wykonania ścian żelbetowych zaznaczonych na rysunku K 17. Brak ścian o symbolu:

- a. S.C. 4.1p – 9,50 mb
- b. S.C 4.2 p – 20,50 mb
- c. S.C. 5 – 20,00 mb
- d. S.C. 6 p – 12,50 mb
- e. ściana S.C. 4p wg. dokumentacji - 51,50 mb. Wg. przedmiaru budowlanego w pozycji nr. 50 przyjęto 12,50 mb.

Prosimy o wyjaśnienie jakie ilości ścian przyjąć do wyceny?”

Odpowiedź:

Ściana SC-4p w poz. nr 50, 51 należy przyjąć wartość $51,50\text{m} \times 2,81\text{m} = 144,72\text{m}^2$

Uzupełnienie ścian żelbetowych:

- SC-4.1p – $17,58\text{m}^2$
- SC-4.2p – $16,40\text{m}^2$
- SC-5p – 50m^2



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

SC-6p – 35,13m²

Łączna wartość w poz. nr 48, 49 – 2132,02+119,11=2251,13m²

Uzupełnienie zbrojenie ścian żelbetowych:

W poz. nr 55 należy przyjąć wartość 94,76t.

Treść pytania:

„4. Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr. 30 i 34 przedmiaru budowlanego– czy wymienione pozycje dublują się.”

Odpowiedź:

Poz. nr 34 w kosztorysie ofertowym należy wyzerować.

Treść pytania:

„5. Według rysunków rzutów sufitów tj. A.35, A.36, A.37, A.38 – sufitów modułowych jest 2918,21 m². wg. przedmiaru do wyceny należy przyjąć 2565,78 m² sufitów podwieszanych. Prosimy o wyjaśnienie różnicy oraz podanie jaką ilość przyjąć do wyceny.”

Odpowiedź:

Ilości m² sufitów podwieszanych należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Treść pytania:

„6. Analogicznie wykończenie sufitów tynkiem/ malowane – wg. rysunków 2993,08 m² a wg. przedmiaru 3345,56 m². Prosimy o wyjaśnienie oraz podanie jaka ilość wykończenia sufitów tynkiem przyjąć do wyceny?”

Odpowiedź:

Ilości m² wykończenia sufitów tynkiem/malowanie należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Treść pytania:

„7. Brak w udostępnionych przedmiarach zakresu związanego z dostawą i montażem gaśnic. Czy wymieniony zakres przyjąć do wyceny?”

Odpowiedź:

Należy wycenić wyposażanie budynku w gaśnice zgodnie z projektem.

Treść pytania:

„8. Brak w udostępnionych przedmiarach zakresu związanego z wykonaniem instrukcji p.poż. Czy wymieniony zakres przyjąć do wyceny?”

Odpowiedź:



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Należy wycenić wykonanie instrukcji p.poż.

Treść pytania:

„9. Czy do wyceny należy przyjąć opłatę administracyjną za wycinkę drzew? Jeśli tak to jaka kwotę?”

Odpowiedź:

Nie.