



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 5/17**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie.

### **Pytanie nr 1:**

*„Zwracamy się z prośbą o udostępnienie druków formalnych w formie edytowalnej?”*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający za pośrednictwem poczty elektronicznej przekaże Wykonawcy druki formalne w formie edytowalnej.

### **Pytanie nr 2:**

*„Czy do oferty należy dołączyć wykaz robót budowlanych, wykaz osób, informację z banku, polisę, KRS? Czy dokumenty te należy złożyć dopiero na wezwanie zamawiającego?”*

### **Odpowiedź:**

Dokumenty te należy złożyć na wezwanie Zamawiającego.

### **Pytanie nr 3:**

*„Kosztorys roboty budowlane*

#### **Element 2.2 roboty fundamentowe**

*Poz. 29 ściany żelbetowe – dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych, ściance gr. 25 cm studzienek ST-1. ST-2. ST-3, m<sup>2</sup>-16,53 przyjęto krotność 7 powinna być krotność – 17.”*

### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć krotność 17.

### **Pytanie nr 4:**

*„Kosztorys roboty budowlane*

#### **Element 2.14 pokrycie dachu**

*W poz. 193. Izolacja z folii polietylenowej – paroizolacja atyki wywiewana na płytę OSB przyjęto tylko 93,75 m<sup>2</sup> folii, powinna być folia paroizolacyjna na całej powierzchni dachu tj. poz. 183 – 865, 52 m<sup>2</sup>,*



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
http://www.zol.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

poz. 184 – 275,90 m<sup>2</sup>, poz. 186 – 1947,30 m<sup>2</sup>, poz. 189 – 424,91 m<sup>2</sup>, poz. 191 – 178,12 m<sup>2</sup>, poz. 192 – 253,30 m<sup>2</sup>, w dziale pominięto 3 945,05 m<sup>2</sup> foli paroizolacyjnej, czy należy ją doliczyć w tej pozycji?”

**Odpowiedź:**

Należy doliczyć folię paraizolacyjną pod pokrycie dachu.

**Pytanie nr 5:**

**„Kosztorys roboty budowlane**

**Element 3.4 podłogi**

*Pominięto wykonanie posadzki samopoziomującej gr 5 mm pod wykładziny podłogowe PCV, należy doliczyć 4055,12 m<sup>2</sup> posadzek samopoziomujących pod wykładziny PCV.*

**Odpowiedź:**

Posadzkę cementową przewidzianą w przedmiarze należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wykładzin PCV tj. wraz z warstwą wyrównującą gr. 5mm. Do pozycji Posadzki cementowe należy doliczyć ewentualne wykonanie warstwy wyrównującej.

**Pytanie nr 6:**

*„Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów.

**Pytanie nr 7:**

*„Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia, a nie z istnienia ich wad)?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia, a nie z istnienia ich wad).



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Pytanie nr 8:**

*„Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zasad płatności określonych w § 8 projektu umowy. Zaproponowane zasady płatności wprowadzają de facto obowiązek kredytowania inwestycji i są bardzo niekorzystne dla potencjalnych Wykonawców. Wobec powyższego wnosimy o zmianę postanowień i wprowadzenie rozliczenia kwartalnego i ostatniej płatności (10%) po zakończeniu robót.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmieni treści § 8 projektu umowy.