



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 5/17

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie.

Pytanie nr 1:

„Prosimy o podanie typów i parametrów technicznych agregatów chłodniczych oraz klimatyzatorów?”

Odpowiedź:

Wszystkie parametry urządzeń agregatów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych zostały zamieszczone w opisie technicznym Instalacji sanitarnych wewnętrznych Część C Wentylacja i klimatyzacja w pkt 3 Klimatyzacja.

System MultiV firmy LG lub równoważny.

Pytanie nr 2:

„Prosimy o podanie typu i parametrów kotłów elektrycznych?”

Odpowiedź:

Wszystkie podstawowe funkcje zostały zawarte opisane w opisie technicznym instalacji sanitarnych wewnętrznych Część B Instalacja Centralnego Ogrzewania pkt 4 System pomiarów. Należy dobrać urządzenie, które posiada wszystkie wskazane funkcje, może to być np. system DigiENERGY lub równoważny.

Kocioł elektryczny o mocy 48 kW np. EKCO.TM firmy Kospel lub równoważny.

Pytanie nr 3:

„Prosimy o sprecyzowanie, czy w zakresie prac jest dostawa zasobnika ciepłej wody użytkowej czy tylko dostawa grzałki elektrycznej? Jeżeli należy dostarczyć zasobnik prosimy o podanie typu i parametrów.”

Odpowiedź:

W zakresie prac jest dostawa zasobnika ciepłej wody użytkowej. Parametry zasobnika znajdują się w projekcie węzła ciepła.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Pytanie nr 4:

„Czy węzeł c.o. wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o przekazanie przedmiaru robót.”

Odpowiedź:

W zakres zamówienia wchodzi część prac dotyczących węzła c.o. Przedmiar i projekt w tym zakresie Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej w dniu 13 maja 2017 r.

Pytanie nr 5:

„Prosimy o określenie standardu wyposażenia sanitariów.”

Odpowiedź:

• Baterie umywalkowe:

Bateria stojąca jednouchwytna mosiężna ze stałą wylewką np. Albit, Firma Armatura Grupa Krakowska lub równoważna.

W gabinetach zabiegowych należy zastosować baterie typu lekarskiego chromowaną mosiężną np. baterie umywalkową Medico firmy Armatura Grupa Krakowska lub równoważna.

• Baterie natryskowe:

Uruchomienie wypływu wody z głowicy natryskowej poprzez dotknięcie dłonią czujnika piezo (opis techniczny instalacji sanitarnych wewnętrznych Część A Instalacja Wodno-Kanalizacyjna).

• Umywalka:

Umywalka np. wisząca ceramiczna z przelewem w kolorze białym np. Nowa Pro 55 cm firmy Koło lub równoważna.

• Pisuar:

Pisuar ceramiczny w kolorze białym np. Nowa Pro Alex dopływ z tyłu odpływ poziomy firmy Koło lub równoważny.

• Bidet:

Bidet ceramiczny wiszący owalny w kolorze białym np. Nowa Pro z otworem firmy Koło lub równoważny.

• Misa ustępowa:

Ceramiczna misa ustępowa lejowa wisząca owalna w kolorze białym np. Nowa Pro firmy koło lub równoważna.

• Głowica Natryskowa:

Głowice natryskowe w umywalniach personelu – np. Głowica natryskowa Rada VR 106 z chromowanego mosiądzu z filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej firmy Rada Armatura lub równoważna.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Głowice natryskowe w sanitariatach dla pacjentów – np. Głowica natryskowa Rada VR 106 z chromowanego mosiądzu z filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej firmy Rada Armatura lub równoważna.

Głowice natryskowe w sanitariatach dla NP – np. Zestaw natryskowy Rada EV z ruchomym kolaniem zasilającym w wykonaniu ciężkim firmy Rada Armatura lub równoważna.

• **Armatura specjalistyczna umywalkowa:**

Armatura specjalistyczna umywalkowa w umywalniach personelu: Armatura elektroniczno-hybrydowa np. Rada Insight 100 z mieszaczem z chromowanego mosiądzu, Firma Rada Armatura lub równoważna.

Armatura specjalistyczna umywalkowa w sanitariatach dla pacjentów: Armatura elektroniczno-hybrydowa np. Rada Insight 100 z mieszaczem z chromowanego mosiądzu, Firma Rada Armatura lub równoważna.

Armatura specjalistyczna umywalkowa w sanitariatach dla NP: Armatura elektroniczno-hybrydowa np. Rada Insight 300 z mieszaczem z chromowanego mosiądzu, Firma Rada Armatura lub równoważna.

Szczegółowy opis armatury specjalistycznej znajduje się w części opisowej instalacji sanitarnych wewnętrznych Część A Instalacje Wodno-Kanalizacyjne.

Pytanie nr 6:

„Prosimy o przekazanie rysunków w formacie pliku „dwg””

Odpowiedź:

Pliki w formacie dwg zostaną udostępnione wyłonionemu wykonawcy.

Pytanie nr 7:

„Prosimy o udostępnienie wszystkich załączników do SIWZ w wersji edytowalnej”

Odpowiedź:

Zamawiający za pośrednictwem poczty elektronicznej przekaże Wykonawcy druki formalne w formie edytowalnej.

Pytanie nr 8:

„Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej.”

Odpowiedź:

Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieści przedmiary w formie edytowalnej.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Pytanie nr 9:

„Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 4 („Pytania i odpowiedzi 1”) z dnia 06.03.2017 nie zmienił w sposób formalny ilości przedmiarowej w poz.193 przedmiaru dotyczącego robót budowlanych „Przedmiar – architektura i konstrukcja”. Mając na uwadze kosztorysowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, prosimy o formalną, nie budzącą wątpliwości zmianę ilości przedmiarowej, na zasadzie:

Poz. 193

-jest 93,75 m²

- powinno być: ... m².

Prosimy o przedstawienie wszelkich zmian w podobny – czytelny sposób.”

Odpowiedź:

Poniżej zestawienie dotychczasowych zmian w przedmiarach architektury i konstrukcji budynku:

Poz. 19.: jest krotność=7; powinno być 17.

Poz. 193.: jest 93,75 m²; powinno być: 2041,05 m².

Poz. 213.: w pozycji należy uwzględnić wykonanie wylewki samopoziomującej pod całą powierzchnią wykładziny. Grubość warstwy wyrównującą od gr. 3 mm do gr. 5 mm – grubość zależna od jakości wykonania posadzek cementowych, do indywidualnej wyceny Wykonawcy.

Pytanie nr 10:

„W przedmiarze dotyczącym robót budowlanych „Przedmiar – architektura i konstrukcja” w pozycjach 136 oraz 140 podano błędne ilości, które nie zgadzają się z zestawieniem okien „A – 53 ZESTAWIENIE OKIEN”. Pozycja 136 – błędna ilość sztuk w wyliczeniu. Pozycja 140 – błędny wymiar w wyliczeniu. Prosimy o zmianę ilości.”

Odpowiedź:

Poz.136.: jest ilość 6; powinno być 5.

Poz.140.: jest wymiar 2,60x 2,65m; powinien być wymiar 2,60x2,55m.

Pytanie nr 11:

„W przedmiarze dotyczącym robót budowlanych „Przedmiar – architektura i konstrukcja” w pozycji 154 podano błędną ilość, która nie zgadza się z zestawieniem okien „A-53 ZESTAWIENIE OKIEN”. W wyliczeniu wzięto pod uwagę tylko 1 szt. okna O7B. Prosimy o zmianę ilości.”

Odpowiedź:

Poz.154.: jest 1 szt. okna O7B; powinno być 5.

W przedmiarze należy przyjąć: 893,43m² całościowego metrażu żaluzji.



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Pytanie nr 12:

„W związku z rozbieżnościami dotyczącymi ilości elementów podanych w przedmiarze instalacji elektrycznych w stosunku do ilości elementów wynikających z projektu, prosimy o podanie prawidłowych elementów spośród poniższego wykazu:”

Nr pozycji w przedmiarze	Opis	Ilość w przedmiarze	Ilość wg projektu
48	Oprawa PAREO LED	18	16
49	OPRAWA TOSCA LED	41	54
130	Łącznik schodowy	6	0
133	Gniazdo wtyczkowe-2-biegunowe IP44	53	50
137	Czujnik ruchu do korytarzy Rop	13	5
138	Czujnik ruchu do pomieszczeń IR Quatro	32	33
140	Łącznik sterowania rolet	29	59
142	Łącznik podtynkowy 1-biegunowy	102	86
143	Łącznik klawiszowy bryzgoodporny IP44 1-biegunowy	1	20
148	Gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe IP44	48	60
152	Czujnik ruchu do korytarzy Rop	44	5
153	Czujnik ruchu do pomieszczeń IR Quatro	34	31
155	Łącznik schodowy	2	0
156	Łącznik podtynkowy 1-biegunowy	116	91
162	Gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe IP44	66	56
166	Czujnik ruchu do pomieszczeń IR Quatro	22	17
169	Łącznik podtynkowy 1-biegunowy	75	76
174	Gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe IP44	33	32
192	Oprawa A1	16	18
193	Oprawa A2	30	28
208	Oprawa L1	60	24
223	Oprawa D1	58	59
261	Oprawa EW2	8	1

Odpowiedź:

Poniżej podaję prawidłowe ilości elementów wskazanych w wykazie będącym przedmiotem pytania.



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Nr pozycji w przedmiarze	Opis	Ilość w przedmiarze	Ilość wg projektu
48	Oprawa PAREO LED	18	16
49	OPRAWA TOSCA LED	41	54
130	Łącznik schodowy	6	0
133	Gniazdo wtyczkowe-2-biegunowe IP44	53	50
137	Czujnik ruchu do korytarzy Rop	13	5
138	Czujnik ruchu do pomieszczeń IR Quatro	32	35
140	Łącznik sterowania rolet	29	59
142	Łącznik podtynkowy 1-biegunowy	102	86
143	Łącznik klawiszowy bryzgoodporny IP44 1-biegunowy	1	19
148	Gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe IP44	48	49
152	Czujnik ruchu do korytarzy Rop	44	9
153	Czujnik ruchu do pomieszczeń IR Quatro	34	34
155	Łącznik schodowy	2	0
157	Łącznik podtynkowy 1-biegunowy	116	94
162	Gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe IP44	66	54
166	Czujnik ruchu do pomieszczeń IR Quatro	22	17
169	Łącznik podtynkowy 1-biegunowy	75	76
174	Gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe IP44	33	32
192	Oprawa A1	16	18
193	Oprawa A2	30	28
208	Oprawa L1	60	25
223	Oprawa D1	58	59
261	Oprawa EW2	8	1

Pytanie nr 13:

„W przedmiarze brak pozycji na montaż: złącz kontrolowanych instalacji odgromowej, masztów odgromowych, masztów do zaworów podwyższanych, linki do zwodów podwyższanych, łączników sterowania rolet na kondygnacjach +1 oraz +2, mikrofalowych czujników ruchu 360 stopni na kondygnacji -1, czujników ruchów do pomieszczeń IR Quatro na kondygnacji -1, czujników ruchu do korytarzy Rop na kondygnacji -1. Czujników ruchu w toaletach na kondygnacjach -1,0,+1 oraz +2, mikrofalowych czujników ruchu do klatek schodowych HF 3360 na kondygnacji -1. Łączników klawiszowych bryzgoodpornych IP44 1 –biegunowych na kondygnacji +1., gniazd wtyczkowych 3-



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

fazowych na kondygnacjach 0, +1,+2, przycisków wyłączenia pożarowego na kondygnacji 0. Elementy te występują na planach instalacji elektrycznych – czy należy je dodać do kosztorysu ofertowego? Prosimy o podanie ilości tych elementów.”

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w wycenie następujące elementy w kolejnych pozycjach:

Lp.	Pozycja	Nazwa	Ilość
1	408	Mikrofalowa czujka ruchu 360 kond. -1	4 szt.
2	409	Czujnik ruchu do pomieszczeń IR kond -1	9 szt.
3	410	Czujnik ruchu do korytarzy kond -1	6 szt.
4	411	Czujnik ruchu toalety kond -1	7 szt.
5	412	Czujnik ruchu toalety kond 0	12 szt.
6	413	Czujnik ruchu toalety kond 1	10 szt.
7	414	Czujnik ruchu toalety kond 2	5 szt.
8	415	Czujnik ruchu klatka schodowa kond -1	2 szt.
9	416	Łącznik klawiszowy bryzg. IP44 1-bieg kond 1	12 szt.
10	417	Gniazda wtykowe 3 fazowe kond 0,1,2	6 szt.
11	418	Przyciski wyłączenia pożarowego kond.0	6 szt.
12	419	Złącza kontrolne instalacji odgromowej	26 szt.
13	420	Maszty odgromowe kompletne	2 szt.
14	421	Maszty do zwodów podwyższanych	29 szt.
15	404	Linki do zwodów podwyższanych	Ujęte w poz. 404
16	422	Łączniki sterowania rolet kond. 1	59
17	423	Łączniki sterowania rolet kond 2	41

Pytanie nr 14:

„Mając na uwadze obszerny zakres przedmiotu zamówienie, brak przedmiarów w formie edytowalnej, a także dokumentację wymagającą wyjaśnień i uzupełnienia, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 24.02.107 r. Poprawna weryfikacja dokumentacji przetargowej umożliwi złożenie oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni termin złożenia ofert na dzień 24 marca 2017 r. przygotowując jednocześnie stosowną modyfikację treści siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu.