



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 5/17

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie.

Pytanie nr 1:

„SIWZ - pkt IX ppkt 9 litera d brzmi „W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum..... oświadczenie, o którym mowa w ppkt.1 lit. b dotyczyć powinno osobno każdego ze współników spółki lub każdego z uczestników konsorcjum. ...”. Wspomniane wyżej oświadczenie zawiera w swej treści m.in.:

1.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.....

1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu...

W przypadku oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu... zrozumiałym jest, iż każdy z uczestników konsorcjum osobno winien złożyć przedmiotowe oświadczenie, ale w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu... uczestnicy konsorcjum spełniają łącznie, a nie samodzielnie warunki udziału – jak więc poprawnie należy złożyć przedmiotowe oświadczenie:

a) jedno oświadczenie podpisane przez każdego uczestnika konsorcjum?

b) rozdzielić oświadczenie na:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu..... dla każdego z uczestników konsorcjum oddzielnie i podpisane przez każdego uczestnika konsorcjum oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu... łącznie dla wszystkich uczestników konsorcjum podpisane przez pełnomocnika konsorcjum?”

Odpowiedź:

Należy rozdzielić przedmiotowe oświadczenie tak, aby jego część dotycząca niepodlegania wykluczeniu z postępowania została podpisana przez wszystkich uczestników konsorcjum, natomiast jego część dotycząca spełniania warunków udziału w postępowaniu została podpisana przez lidera konsorcjum. Oświadczenie należy rozdzielić poprzez przekreślenie odpowiednich części na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Nie należy tworzyć innego wzoru oświadczenia.



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Pytanie nr 2:

„SIWZ – ze względu na niejednoznaczny zapis pkt IX ppkt 1 lit c proszę o potwierdzenie, iż do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony?”

Odpowiedź:

Do oferty należy dołączyć kosztorys sporządzony metodą szczegółową. Kosztorys winien zostać przygotowany za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Pytanie nr 3:

„Przedmiar drogi poz. 44 “Ułożenie nawierzchni z płyt wielotworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 - Miejsca postojowe” - proszę o potwierdzenie, iż w pozycji tej należy wycenić, zgodnie z projektem nawierzchnię z EKO-KRATY GEOSYSTEM G5?”

Odpowiedź:

Należy przyjąć kratę parkingową ażurową z tworzyw sztucznych zgodną z parametrami obciążeń wyspecyfikowanymi w projekcie.

Pytanie nr 4:

„4. DRZWI:

4.1. Drzwi oznaczone jako ewakuacyjne wykonać jako antypaniczne? Jeśli tak to wg EN1125 (sztangi) czy EN179 (klamki)?

4.2. W zestawieniu stolarki nie ma nic o samozamykaczach, na pewno ma nie być?(z wyjątkiem drzwi PPOŻ). Jeśli by miały być to czy STD czy jakieś szynowe? Z budowanym regulatorem kolejności zamykania?”

Odpowiedź:

Drzwi ewakuacyjne należy wykonać jako drzwi spełniające funkcję antypaniczną, drzwi te mają być wyposażone w klamki (nie sztangi).

W klamki ewakuacyjne należy wyposażyć następujące drzwi: D20, D23, D24, D25, D29, D30, D39, drzwi w witrynie W3 i W4.

Drzwi wymienione powyżej należy wyposażyć w samozamykacze szynowe tylko na skrzydle czynnym.

Pytanie nr 5:

„5. OKNA:

5.1. W dolnych kwaterach szkło bezpieczne spełniające funkcje balustrady. Proszę o podanie dokładnej budowy szkła.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

5.2. Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie szkła o współczynniku g <50%?

Czy jest możliwość większego parametru Uf profili jeżeli spełnimy współczynniki Ug oraz Psi?"

Odpowiedź:

W załączeniu przekazuję rysunki 52a, 53a, 54a, gdzie zostały doprecyzowane kwestie lokalizacji i rodzaju szkła bezpiecznego w zestawach. Dobór dokładny szklenia jest zależny od producenta. Jest możliwość zastosowania szyb o współczynniku g w granicach g 45-50%, niezależnie od tego zawsze należy spełnić wszystkie parametry okien i drzwi, a podane parametry należy traktować jako maksymalne.

Pytanie nr 6:

„Proszę o informację jaki Zamawiający przewiduje okres pielęgnacji zieleni przez Wykonawcę?"

Odpowiedź:

Należy zachować warunki pielęgnacji zieleni zgodnie z p.11 wykonawczego PROJEKTU ZIELENI tzn. 3 lata wraz ze szczegółowymi warunkami zawartymi w opisie.

Pytanie nr 7:

„Projekt zieleni, a przedmiar – w projekcie zieleni przewidziano obrzeża aluminiowego typu ALUExcel o wysokości 100 mm - brak w przedmiarze dot. zieleni natomiast w przedmiarze zagospodarowanie występują obrzeża PVC- proszę o wyjaśnienie jakie obrzeża wycenić?"

Odpowiedź:

Obrzeża aluminiowe należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie nr 8:

„Projekt zieleni, a przedmiar - w miejscach zbliżeń projektowanych drzew i krzewów do projektowanych i istniejących sieci uzbrojenia terenu, w projekcie przewidziano zastosowanie ekranów korzeniowych o wysokości 150 cm, na przykład ReRoot 2000 (RER210) – brak w przedmiarze proszę o informację czy należy wycenić?"

Odpowiedź:

Ekran korzeniowy należy wycenić zgodnie z projektem.



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Pytanie nr 9:

„Przedmiar - Instalacja wod-kan - proszę o wyjaśnienie czy miski usępowe mają być typu kompakt czy wiszące ze stelażami?”

Odpowiedź:

Należy zastosować muszle toaletowe typu wiszącego na stelażu.

Pytanie nr 10:

„Przedmiar - Instalacja wod-kan - proszę o podanie parametrów technicznych umożliwiających wycenę poz. 7.37 „Zestaw natryskowy typu ciężkiego”.”

Odpowiedź:

Należy wycenić następujące głowice:

Głowice natryskowe w umywalniach personelu – np. Głowica natryskowa Rada VR 106 z chromowanego mosiądzu z filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej firmy Rada Armatura lub równoważna.

Głowice natryskowe w sanitariatach dla pacjentów – np. Głowica natryskowa Rada VR 106 z chromowanego mosiądzu z filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej firmy Rada Armatura lub równoważna.

Głowice natryskowe w sanitariatach dla NP – np. Zestaw natryskowy Rada EV z ruchomym kolaniem zasilającym w wykonaniu ciężkim firmy Rada Armatura lub równoważna.

Pytanie nr 11:

„Przedmiar - Instalacja wod-kan - proszę o podanie parametrów technicznych umożliwiających wycenę poz. 7.40 „Bateria natryskowa, Dn`15`mm”

Odpowiedź:

Należy przyjąć standardowe baterie natryskowe wykonane z mosiądzu w kolorze „chrom” jednouchwytowe z zestawem natryskowym przesuwным (wąż chromowany 140cm ze „słuchawką” z elementem mocującym – rurka 60cm).

Pytanie nr 12:

„Przedmiar - Instalacja wod-kan - proszę o podanie parametrów technicznych umożliwiających wycenę poz. 7.41 „Bateria czerpalna ścienna (ciepła, zimna woda).”



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Należy przyjąć standardowe baterie ścienne jednocuchwytowe z wylewką ruchomą przystosowaną do celów gospodarczych. Baterie będą służyć do celów porządkowych.

Pytanie nr 13:

„Przedmiar - Instalacja wod-kan - proszę o wyjaśnienie o jaki zawór chodzi w poz. 7.47- „Zawór odcinający z zaworem zwrotnym antyskażeniowym dn 80.”

Odpowiedź:

W pozycji 7.47 jest to zawór antyskażeniowy typu BA na przyłączy wody z ujęcia wody ze studni głębinowej zgodnie z projektem instalacji wodociągowej zewnętrznej.

Pytanie nr 14:

„Instalacje wod- kan- proszę o potwierdzenie, iż płuczko-dezynfekatory nie podlegają wycenie.”

Odpowiedź:

Potwierdzam, iż płuczko – dezynfekatory nie podlegają wycenie.

Pytanie nr 15:

„Ze względu na brak w przedmiarach proszę o potwierdzenie, iż przyłącz ciepłowniczy jest poza zakresem niniejszego postępowania.”

Odpowiedź:

Potwierdzam, że przyłącz ciepłowniczy znajduje się poza zakresem niniejszego opracowania.

Pytanie nr 16:

„Ze względu na brak w przedmiarach proszę o potwierdzenie, iż węzły ciepłownicze są poza zakresem niniejszego postępowania.”

Odpowiedź:

W zakres zamówienia wchodzi część prac dotyczących węzła c.o. Przedmiar i projekt w tym zakresie Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej w dniu 13 maja 2017 r.

Pytanie nr 17:

„Proszę o wyjaśnienie, w której pozycji należy uwzględnić koszt związany z wykonaniem prób szczelności obiektu?”



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Wykonanie prób szczelności związane jest uzyskaniem przez wybudowany budynek określonej klasy energetycznej i jest elementem wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy.

Próby szczelności powinny być uwzględnione przez Wykonawcę w kosztach własnego nadzoru budowy.