



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
http://www.zol.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 5/17**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie.

### **Pytanie nr 1:**

*„Ze względu na uciętą legendę na rysunku z instalacją odgromową (E6/1), prosimy o udostępnienie rysunku wraz z widoczną legendą lub o podanie wysokości masztów odgromowych i wysokości masztów do zwodów podwyższanych.”*

### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć następujące wysokości masztów:

- maszty odgromowe 2,5m,
- maszty wsporcze 3m.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podane wielkości obowiązują dla urządzeń wydanych w projekcie wentylacji.

### **Pytanie nr 2:**

*„Prosimy o określenie standardu wyposażenia ujętego w przedmiarze „architektura i konstrukcja” – „3.9. Wyposażenie sanitariatów.”.*

### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć:

- poręcz i siedzisko kąpielowe w kolorze białym
- podajnik na ręczniki i papier toaletowy w kolorze białym, plastikowe

### **Pytanie nr 3:**

*„Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 13.03.2017 r. (Pytania i odpowiedzi 7) zmienił wartości w wyliczeniu ilości w pozycjach 136 oraz 140 przedmiaru „architektura i konstrukcja”. Prosimy o podanie końcowej ilości przedmiarowej jaką należy zastosować dla pozycji 136 oraz 140 zgodnie z jednostką pozycji.”*



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Odpowiedź:**

Poz.136.: jest ilość 6; powinno być 5; końcowa ilość w pozycji = 22,50m<sup>2</sup>,

Poz.140: jest wymiar 2,60x 2,65m; powinien być wymiar 2,60x2,55m; końcowa ilość w pozycji = 13,26m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 4:**

*„W przedmiarze „architektura i konstrukcja” brakuje pozycji na dostawę i montaż ścianek aluminiowych o oznaczeniu D33 (nr rys.: A-54 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ). Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej (wraz z numerem pozycji, podstawą, opisem robót, jednostką i ilością), w której należy wycenić ww. elementy”*

**Odpowiedź:**

W przedmiarze "Architektura i konstrukcja" należy dopisać poz. nr 229A (wstawić po poz. nr 229) KNR 0-19 1024/10 Montaż ścianek aluminiowych - D33 o wym. 3,35x2,35 sztuk 2; końcowa ilość w pozycji = 15,75m<sup>2</sup>.